



RESPUESTAS A SOLICITUD DE ACLARACION No. 1 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Licitación Pública No. LP-02-02-2024

"Mantenimiento en la Dirección de Laboratorio de Control de Calidad de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria".

Por este medio y en mi calidad de Presidenta del Comité de Evaluación, les remito las Respuestas a la Solicitud de aclaración al Pliego de Bases y Condiciones correspondiente al proceso de Licitación Pública No. LP-02-02-2024, "Mantenimiento en la Dirección de Laboratorio de Control de Calidad de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria", de conformidad a lo establecido en la IAO 8. Aclaración al Pliego de Bases y Condiciones indicadas en el PBC.

I- El Comité de Evaluación respondió la consulta realizada de la siguiente manera:

1. En relación al Pliego de Bases y Condiciones, me encuentro haciendo desde ya la revisión de los alcances suministrados con los planos del mismo y denoto que existe una incongruencia en lo relativo al alcance escrito en el pliego y los alcances en los sitios a intervenir. Explico:

El nuevo sistema de ductería de climatización y extracción con presiones negativas afectara los siguientes ambientes:

- Cuarto de siembra (127)
- Filtro de exclusiva (126)
- Tinción (125)
- Incubación (124)
- Área de Consulta (123)
- Lavado y reparaciones de medio (121)

Todos estos ambientes se encuentran ubicados en sitio en el ala Oeste del pasillo de acceso de estas instalaciones y bajo ninguna circunstancia abordan los ambientes del área Este. ¿Esto será así? ¿Solo estos ambientes serán regulados con presiones negativas?

Comité Responde: Se aclara que no existe incongruencia en la información que se presenta en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que en la Sección II. Datos de la Licitación en Acápito AIO 1.1. manifiesta que la obra consiste en la desinstalación de los sistemas de ductos de aire frio y el sistema de extracción de aire existente, siendo reemplazados por ductos nuevos. Este reemplazo afecta a todo el laboratorio, en este mismo acápite se menciona los ambientes que tendrán presiones negativas, ya que en estos ambientes se suministrará e instalara un de sistema de automatización para el control de los equipos de climatización y

TODOS JUNTOS, VAMOS ADELANTE...!
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!
CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...!

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

MINISTERIO DE SALUD

Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios"
Costado oeste Colonia Iero de Mayo, Managua, N.º 1000
PBX (505) 22647730 - Web www.minsa.gob.ni





Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

4519
*La Patria
La Revolución!*

2

extractores de aire, por lo tanto, este proyecto considera el reemplazo de todo el sistema de ductos de aire frío y el sistema de extracción de aire existente de todo el laboratorio.

Lic. Tania Isabel García González
Directora General División de Adquisiciones
Ministerio de Salud, Nicaragua



CC: Archivo/mbv

**TODOS JUNTOS, VAMOS ADELANTE...!
FUERZA DE PUEBLO QUE VENDE...!
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!
CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...!**

**FE,
FAMILIA
Y COMUNIDAD!**

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DE SALUD
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios"
Costado oeste Colonia Iero de Mayo, Managua, Nicaragua.
PBX (505) 22647730 - Web www.minsa.gob.ni