



Managua, 31 de marzo de 2025
DGA-TIGG-1678-03-2025

Señores
Oferente
Su Despacho

Ref. Respuestas a Consultas de Aclaración y Modificación al Pliego de Bases y Condiciones. Proceso LP-27-02-2025 "Mejoramiento del Área de Hospitalización Crónicos, Varones/Mujeres del pabellón #5 del Hospital José Dolores Fletes"

Estimados Señores Oferentes:

Sobre la base de la Cláusula No. 8. Aclaración al Pliego de Bases y Condiciones, de la Sección I, Instrucciones a los Personas Oferentes (IAO), del Documento de Licitación del proceso LP-27-02-2025 "Mejoramiento del Área de Hospitalización Crónicos, Varones/Mujeres del pabellón #5 del Hospital José Dolores Fletes", a través de la presente me complace de notificarles respuestas a las consultas de aclaración y Modificación, detalladas a continuación:

Consulta No. 1. En el ítem de techo en el mantenimiento solamente se dice que se impermeabilizará cubierta esta será solamente en juntas transversales y longitudinales y golosos o es pintar toda la cubierta con pintura impermeabilizante.

Comité Responde: la impermeabilización solamente en juntas transversales y longitudinales y golosos

Consulta No. 2. En las verjas suspendidas favor suministrar detalle constructivo de dichas verjas.

Comité Responde: No hay detalle constructivo

Consulta No. 3. Se colocará malla electrosoldada según alcances o se suministrará malla expandida a como se observó en sitio.

Comité Responde: Se colocará malla electrosoldada según alcances

Consulta No. 4. Suministrar detalle de fijación de las verjas a la estructura de techo y el tipo de material de fijación.

Comité Responde: No existe detalle solamente la descripción del alcance.

Consulta No. 5. La fijación de los angulares a las paredes en el perímetro para las verjas como se realizará, suministrar detalles.

Comité Responde: La fijación será mediante pernos y angulares





Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!



Consulta No. 6. Suministrar detalles de ventanas metálicas y herrajes.

Comité Responde: No existe detalle del herraje. Solamente se deberá de contemplar pasador de hierro y bastón metálico de 3/8 in (Ver Enmienda No. 1)

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para saludarles.

Atentamente,

Lic. Tania Isabel García González
Directora General de Adquisiciones



Expediente Administrativo/Zrg/



CRISTIANA, SOCIALISTA, ¡SOLIDARIA!
MINISTERIO DE SALUD
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción
Palacios"
Costado oeste Colonia Iero de mayo, Managua, Nicaragua
PBX (505) 22647730 - 22647630 - Web
www.minsa.gob.ni

SANDINO, SIEMPRE MAS ALLÁ
EN LUZ, VIDA Y VERDAD
EN FUERZA INSUBORNABLE, EN SOL DE LIBERTAD
¡EN LUCHA INCLAUDICABLE, EN NO RETROCEDER!
CON DANIEL Y EL FRENTE
EL PUEBLO PRESIDENTE
¡MAZ CON DIGNIDAD!
46/19 VIVA LA REVOLUCIÓN!




ENMIENDA No. 1 AL DOCUMENTO DE INVITACIÓN

Licitación Pública No. LP-27-02-2025

"Mejoramiento del Área de Hospitalización Crónicos, Varones/Mujeres del pabellón #5 del Hospital José Dolores Fletes"

Sección II. Datos de la Licitación

Donde se lee:		Deberá leerse:	
Sección II. Datos de la Licitación		Sección II. Datos de la Licitación	
D. Presentación y Apertura de Ofertas		D. Presentación y Apertura de Ofertas	
IAO 23.1	<p>Datos del Contratante para fines de presentación de ofertas:</p> <p>Atención: Lic. Tania Isabel García González Dirección: División General de Adquisiciones del MINSa. Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios", costado Oeste Colonia Primero de Mayo. Ciudad: Managua</p> <p>Plazo para la presentación de ofertas: Fecha: 21 de abril del 2025 Hora: 11:00 a.m.</p> <p>El oferente deberá presentar Una oferta original, dos copias fieles, y en digital (Excel) la Lista de Cantidades.</p>	IAO 23.1	<p>Datos del Contratante para fines de presentación de ofertas:</p> <p>Atención: Lic. Tania Isabel García González Dirección: División General de Adquisiciones del MINSa. Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios", costado Oeste Colonia Primero de Mayo. Ciudad: Managua</p> <p>Plazo para la presentación de ofertas: Fecha: 22 de abril del 2025 Hora: 9:00 a.m.</p> <p>El oferente deberá presentar Una oferta original, dos copias fieles, y en digital (Excel) la Lista de Cantidades.</p>
IAO 25.1	<p>Datos del Contratante para fines de presentación de ofertas:</p> <p>Atención: Lic. Tania Isabel García González Dirección: División General de Adquisiciones del MINSa. Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios", costado Oeste Colonia Primero de Mayo. Ciudad: Managua</p> <p>Plazo para la presentación de ofertas: Fecha: 21 de abril del 2025 Hora: 11:00 a.m.</p> <p>El oferente deberá presentar Una oferta original, dos copias fieles, y en digital (Excel) la Lista de Cantidades.</p>	IAO 25.1	<p>Datos del Contratante para fines de presentación de ofertas:</p> <p>Atención: Lic. Tania Isabel García González Dirección: División General de Adquisiciones del MINSa. Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios", costado Oeste Colonia Primero de Mayo. Ciudad: Managua</p> <p>Plazo para la presentación de ofertas: Fecha: 22 de abril del 2025 Hora: 9:05 a.m.</p> <p>El oferente deberá presentar Una oferta original, dos copias fieles, y en digital (Excel) la Lista de Cantidades.</p>





**Sección IV. Requerimientos de las obras
 Especificaciones Técnicas**

Donde se lee:		Deberá leerse:	
Lista de Cantidades		Lista de Cantidades	
ETAPA	DESCRIPCIÓN	ETAPA	DESCRIPCIÓN
5	VENTANAS	5	VENTANAS
01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS METÁLICA ABATIBLES DE TUBO CUADRADO DE 1 IN X 1 IN, CHAN # 14 CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 M, FORRADO CON LAMINA METÁLICA LISA 3/32 IN, CON BISAGRAS Y HERRAJES, SOLDADOS CON ELECTRODOS 6013-1/8 IN, PROTEGIDO A DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVO HASTA ALCANZAR UNA SUPERFICIE UNIFORME. SEGÚN E.T	01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS METÁLICA ABATIBLES DE TUBO CUADRADO DE 1 IN X 1 IN, CHAN # 14 CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 M, FORRADO CON LAMINA METÁLICA LISA 3/32 IN, CON BISAGRAS, PASADOR DE HIERRO, BASTÓN METÁLICO DE 3/8 IN Y HERRAJES, SOLDADOS CON ELECTRODOS 6013-1/8 IN, PROTEGIDO A DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVO HASTA ALCANZAR UNA SUPERFICIE UNIFORME. SEGÚN E.T

